
HK THERMO EJ

Transmetteur de température pour contacteur de niveau et de température



Caractéristiques		
Fabrication	Transmetteur de température avec PT 100	
Tension de service	24 Vcc	
Utilisation	pour contacteur de niveau et de température HK 64EJ	





Remarque

Installation et confection ne doivent être réalisées que par un personnel spécialisé dûment formé.

Les contacteurs de niveau ou les capteurs de température doivent être reliés à la platine, proprement et sans traces d'huile.

Pour un fonctionnement parfait des capteurs de température, il est important que ces derniers soient placés en bas du tube plongeur, sans lame d'air. Il y a lieu de s'assurer que la platine est insérée et fixée dans le tube plongeur, jusqu'à venir en butée.

Description

Signal de sortie 4 - 20 mA

Pour montage sur la réglette de contact du contacteur de niveau/température HK64EJ

Article			
Désignation	Poids		
	(kg)		
HK THERMOLOG 4E I	0.2		

accessoire pour les produits suivants		
HK 64EJ	Contacteur de niveau et de température HK 64EJ	