

HK KL EJ

Pretestības mērīšanas termometrs līmeņa un temperatūras slēdzim

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Modelis | Pretestības mērīšanas termometrs PT 100 (piel. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$) |
| Ekspluatācijas spriegums | 24 V DC |
| Izmantošana | līmeņa un temperatūras slēdzim HK 64EJ |



Norāde

Instalāciju un montāžu drīkst veikt tikai atbilstošas nozares speciālists.

Līmeņa kontaktiem un temperatūras sensoriem jābūt tīriem un bez eļļas ar shēmas plates savienojumu.

Lai temperatūras sensori pareizi darbotos, ir svarīgi, lai tie atrastos ievadcaurules apakšā bez gaisa spraugas. Jāpārliecinās, lai shēmas plate ievadcaurulē ir ievietota un nofiksēta līdz galam.

Apraksts

Montāžai uz līmeņa un temperatūras slēdža HK64EJ kontaktlīstes

Izstrādājums

| Apzīmējums | Svars (kg) |
|----------------|---------------|
| HK KL PT100 EJ | 0,2 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---------|----------------------------------------|
| HK 64EJ | Līmeņa un temperatūras slēdzis HK 64EJ |
|---------|----------------------------------------|