
# HK 64EJ

Реле уровня и температуры HK 64EJ

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | макс. 1 бар |
| **Рабочая температура max.** | 80 °C |
| **Соединение** | Окружность центров отверстий Ø 73 мм |
| **Подключение к электросети** | Приборный штекер S6 DIN EN 175201-804 |
| **Материал** | поплавок SK 601 - твердый полиуретан<br>трубка реле - латунь<br>Фланец - полиамид |
| **Комплект поставки** | вкл. уплотнение и комплект винтов<br>вкл. штекер |






## Указание

Базовый блок состоит из:
реле уровня для установки на баки с поплавком и штекером S6
1x регулируемый контакт уровня K101-зеленый, установлен в качестве размыкающего контакта
Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла.
Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

## Описание

свободно комбинируемый узел для реле уровня и температуры
беспроводные, регулируемые контакты для измерения уровня
возможен монтаж в качестве размыкающих и замыкающих контактов
легко дооборудуются для контроля температуры
бистабильный (с двумя устойчивыми положениями) = только один поплавок с высокой динамикой
не требует техобслуживания
плотность жидкости мин. 0,8 кг/дм3

## Изделие

| Наименование | L (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|
| **HK 64EJ K101 S6 250** | 250 | 0,3 |
| **HK 64EJ K101 S6 370** | 370 | 0,3 |
| **HK 64EJ K101 S6 520** | 520 | 0,4 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK LK EJ** | Контакт уровня для реле уровня и температуры |
| **HK TKO / TKS** | Температурный контакт для реле уровня и температуры |
| **HK KL EJ** | Термометр сопротивления для реле уровня и температуры |
| **HK THERMO EJ** | Температурный трансмиттер для реле уровня и температуры |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*