HK SP 42C

Tuljava za magnetni večpotni ventil HK42C

Lastnosti

Obseg dobave	s O-tesnilom
pripadajoči vtiči	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Navodilo

Pri tuljavah za izmenični tok je tok v fazi naraščanja precej višji, kot v fazi zadrževanja.
Zato jih ni dovoljeno uporabljati brez magnetnega jedra, saj v tem primeru obstaja nevarnost pregrevanja in lahko tuljava pregori.
Podoben učinek nastopi, ko delujejo ventili z magneti na izmenični tok z zelo visoko vklopno frekvenco (vklop/izklop). Pri tem so tuljave pogosto v območju visokih tokov in se lahko prav tako pregrejejo. V takšnih primerih uporabe je priporočljiva uporaba tuljav RC z usmernikom na vtiču.
Pri tuljavah na enosmerni tok lahko v postopku izklopa nastopijo zelo visoke napetostne konice. Zato pri teh tuljavah priporočamo uporabo vtičev z zaščitnim vezjem.

Navodila za naročanje

Druge vrste tuljav na zahtevo

Artikel

Opis	Nazivna napetost +/- 10 %	povprečen odjem moči (W)	povprečen odjem toka (A)	Teža (kg)
HK SP 12V 42C	12 V enosmerni	37	3,13	1,10
HK SP 24V 42C	24 V enosmerni	36	1,50	1,10
HK SP 205V 42C	205 VDC	36	0,18	1,10
HK SP 115V 42C	115 VAC	41	0,99	0,52
HK SP 230V 42C	230 V izmenični	41	0,50	0,52

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Prekrivna matica za magnetni večpotni ventil

je nadomestni del za naslednje izdelke

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.