HK SP CAER

Tuljava za magnetni večpotni ventil HK DKER

Lastnosti

Obseg dobave	s O-tesnilom
pripadajoči vtiči	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Navodilo

Pri tuljavah za izmenični tok je tok v fazi naraščanja precej višji, kot v fazi zadrževanja.
Zato jih ni dovoljeno uporabljati brez magnetnega jedra, saj v tem primeru obstaja nevarnost pregrevanja in lahko tuljava pregori.
Podoben učinek nastopi, ko delujejo ventili z magneti na izmenični tok z zelo visoko vklopno frekvenco (vklop/izklop). Pri tem so tuljave pogosto v območju visokih tokov in se lahko prav tako pregrejejo. V takšnih primerih uporabe je priporočljiva uporaba tuljav RC z usmernikom na vtiču.
Pri tuljavah na enosmerni tok lahko v postopku izklopa nastopijo zelo visoke napetostne konice. Zato pri teh tuljavah priporočamo uporabo vtičev z zaščitnim vezjem.
Pritezni moment za pritrdilne matice magnetnih tuljav: 3 Nm

Navodila za naročanje

Druge vrste tuljav na zahtevo

Artikel

Opis	Nazivna napetost / vrsta toka	za vrsto ventila	povprečen odjem moči (W)	Teža (kg)
HK SP CAER 110AC	110/50/60 V AC	HK DKER	95	0,52
HK SP CAER 230AC	230/50/60 V AC	HK DKER	95	0,52

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.