# HK SP 41C

Tuljava za magnetni potni ventil HK41C

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obseg dobave** | s O-tesnilom |
| **pripadajoči vtiči** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



## Navodilo

Pri tuljavah za izmenični tok je tok v fazi naraščanja precej višji, kot v fazi zadrževanja.
Zato jih ni dovoljeno uporabljati brez magnetnega jedra, saj v tem primeru obstaja nevarnost pregrevanja in lahko tuljava pregori.
Podoben učinek nastopi, ko delujejo ventili z magneti na izmenični tok z zelo visoko vklopno frekvenco (vklop/izklop). Pri tem so tuljave pogosto v območju visokih tokov in se lahko prav tako pregrejejo. V takšnih primerih uporabe je priporočljiva uporaba tuljav RC z usmernikom na vtiču.
Pri tuljavah na enosmerni tok lahko v postopku izklopa nastopijo zelo visoke napetostne konice. Zato pri teh tuljavah priporočamo uporabo vtičev z zaščitnim vezjem.

## Navodila za naročanje

Druge vrste tuljav na zahtevo

## Artikel

| Opis | Nazivna napetost +/- 10 % | povprečen odjem moči (W) | povprečen odjem toka (A) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK SP 12V 41C** | 12 V enosmerni | 32 | 2,72 | 0,35 |
| **HK SP 24V 41C** | 24 V enosmerni | 31 | 1,29 | 0,35 |
| **HK SP 205V 41C** | 205 VDC | 31 | 0,44 | 0,35 |
| **HK SP 115V 41C** | 115 VAC | 32 | 0,65 | 0,50 |
| **HK SP 230V 41C** | 230 V izmenični | 32 | 0,33 | 0,50 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK UEB MUT** | Prekrivna matica za magnetni večpotni ventil |

## je nadomestni del za naslednje izdelke

| | |
|---|---|
| **HK 41 C1 (7/G/Q/R)** | magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*